

Luftluftvärmepumpar - Fujitsu AOY9LFBC

Tillverkare

FG Nordic AB

Pris (med moms)

18 500 kr

Testad

September 2005

Energibesparing i olika orter och hus**Årsmedeltemperatur +8°C**

Uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år

Årsvärmefaktor 2,7

Energibesparing 5 800 kWh/år

Uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år

Årsvärmefaktor 2,4

Energibesparing 9 700 kWh/år

Energibesparing i olika orter och hus**Årsmedeltemperatur +6,1°C**

Uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år

Årsvärmefaktor 2,5

Energibesparing 6 500 kWh/år

Uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år

Årsvärmefaktor 2,1

Energibesparing 10 400 kWh/år

Energibesparing i olika orter och hus**Årsmedeltemperatur +1,3°C**

Uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år

Årsvärmefaktor 1,9

Energibesparing 7 500 kWh/år

Uppvärmningsbehov 28 000 kWh/år

Årsvärmefaktor 1,6

Energibesparing 11 000 kWh/år