UTDRAG FRÅN ENERGIMYNDIGHETENS
LUFTVÄRMEPUMPSTESTER, LÄS MER PÅ
WWW.ENERGIMYNDIGHETEN.SE

= Luftvärmepumpar i samma storleksklass = Luftvärmepumpar i samma storleksklass

Testerna är utförd av Energimyndighetens Testlab tel: 016-544 20 00 E-post: testlab@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se	Electrolux Oy/Thaidpump – ESD15HHW ESD09HHA	Fujitsu ADYG/LFAC FG Nordic AB	Mitsubishi Electric MSZ-FD25VW/ MUZ-FD25VWH	Mitsubishi Electric MSZ-FA25VWH-ET1 Mitsubishi Electric Europa	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Maximan Hyper Inverter SRK/SRC-25ZFX-SA Clima Sverige AB	Panasonic HE9GKE	Sanyo SA-CRV/SEHN Ahlsell AB	Electrolux Oy/Thaidpump – ESD12HHW ESD12HRA	IVT Nordic Inverter 12 GR-N	Toshiba Daiseikai III Pulse, RAS-13SKVP-ND/ BAS-13SA VP-ND/ Toshiba	Mitsubishi Electric MSZ-FD35VW/ MUZ-FD35VWH	Mitsubishi Heavy Industries Ltd SRK 35ZD-S/SRC 35ZD-SA Clima Sverige AB	Sanyo Sap-KRV123EHVSA P-CHV Ahlsell AB	Sanyo SAP-KRV124EHDXN Ahlsell AB
PRIS, CIRKA														
Värmepump	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Värmepump + installation	19 990 kr	18 500 kr	21 900 kr	21 000 kr	21 500 kr	24 000 kr	19 900 kr	21 900 kr	22 900 kr	24 900 kr	23 900 kr	19 500 kr	21 900 kr	27 900 kr
EFFEKT/VÄRMEKAPACITET	3,7 kW	4,8 kW	6,1 kW*	4,1 kW	4,3 kW	3,5 kW	3,5 kW	4,4 kW	5,6 kW	4,7 kW	6,6 kW*	4,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
ENERGIBESPARING I OLIKA ORTER OCH HUS														
MALMÖ (8,2°C)														
Energibehov 9 100 kWh/år	6 300 kWh/år	5 900 kWh/år	6 500 kWh/år	6 300 kWh/år	6 500 kWh/år	6 400 kWh/år	5 900 kWh/år	6 400 kWh/år	6 600 kWh/år	6 600 kWh/år	6 400 kWh/år	6 300 kWh/år	6 300 kWh/år	6 100 kWh/år
Energibehov 16 650 kWh/år	9 900 kWh/år	9 700 kWh/år	10 900 kWh/år	9 600 kWh/år	10 400 kWh/år	11 000 kWh/år	8 900 kWh/år	10 700 kWh/år	11 000 kWh/år	11 100 kWh/år	11 100 kWh/år	10 000 kWh/år	10 100 kWh/år	10 800 kWh/år
BORÅS (6,1°C)														
Energibehov 11 000 kWh/år	7 200 kWh/år	6 500 kWh/år	7 300 kWh/år	7 000 kWh/år	7 300 kWh/år	7 200 kWh/år	6 600 kWh/år	7 300 kWh/år	7 500 kWh/år	7 500 kWh/år	7 300 kWh/år	7 100 kWh/år	7 100 kWh/år	6 900 kWh/år
Energibehov 20 000 kWh/år	10 600 kWh/år	10 400 kWh/år	12 100 kWh/år	10 100 kWh/år	11 100 kWh/år	12 000 kWh/år	9 500 kWh/år	11 600 kWh/år	12 000 kWh/år	12 200 kWh/år	12 500 kWh/år	10 700 kWh/år	11 100 kWh/år	12 100 kWh/år
LULEÅ (1,3°C)														
Energibehov 15 400 kWh/år	8 200 kWh/år	7 500 kWh/år	8 600 kWh/år	7 700 kWh/år	8 400 kWh/år	8 300 kWh/år	7 500 kWh/år	8 500 kWh/år	8 600 kWh/år	8 800 kWh/år	8 500 kWh/år	8 200 kWh/år	8 300 kWh/år	8 100 kWh/år
Energibehov 28 050 kWh/år	11 400 kWh/år	11 000 kWh/år	13 300 kWh/år	10 400 kWh/år	11 800 kWh/år	12 800 kWh/år	10 100 kWh/år	12 500 kWh/år	13 000 kWh/år	13 400 kWh/år	14 300 kWh/år	11 400 kWh/år	12 100 kWh/år	13 500 kWh/år
Miltpunkter utomhustemperatur	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C	7°C 2°C -7°C -15°C
AVGIVEN VÄRMEEFFEKT, KW														
Vid kompressoreffekt 100%	3,7 3,0 2,9 2,3	4,8 3,8 3,7 2,2	6,1 4,7 4,0 3,1	4,1 3,1 2,3 1,7	4,3 3,5 2,9 2,2	3,5 4,6 4,0 2,1	3,5 3,1 2,6 2,5	4,4 4,8 3,2 2,6	5,6 3,9 3,8 2,6	4,7 3,5 4,8 3,1	6,6 5,6 3,1 4,2	4,2 3,3 2,9 2,2	4,8 4,0 3,5 2,9	5,5 4,5 4,1 3,5
Vid kompressoreffekt 75%	2,8 – – –	3,7 – – –	4,6 – – –	3,2 – – –	3,2 – – –	2,7 – – –	2,5 – – –	3,3 – – –	4,2 – – –	3,5 – – –	5,1 – – –	3,2 – – –	3,8 – – –	4,2 – – –
Vid kompressoreffekt 50%	1,9 1,6 – –	2,4 1,6 – –	3,0 2,3 – –	2,1 1,5 – –	2,2 1,6 – –	1,7 2,3 – –	1,7 1,7 – –	2,2 2,8 – –	2,8 1,9 – –	2,3 1,9 – –	3,4 2,7 – –	2,1 1,5 – –	2,1 1,8 – –	2,8 2,3 – –
VÄRMEFAKTOR, COP														
Vid kompressoreffekt 100%	3,3 2,8 2,7 2,4	2,7 2,5 2,3 1,6	3,1 2,6 2,5 2,2	3,3 2,9 2,5 2,0	3,5 3,1 2,7 2,3	5,0 3,0 2,5 1,8	3,3 2,4 2,0 2,0	3,7 2,7 2,8 2,2	3,3 2,9 2,7 2,3	3,8 2,9 2,6 2,3	2,6 2,6 2,3 2,1	3,1 2,8 2,6 2,1	3,8 2,4 2,4 2,2	3,3 2,8 2,5 2,2
Vid kompressoreffekt 75%	4,6 – – –	2,8 – – –	3,9 – – –	3,9 – – –	4,3 – – –	6,1 – – –	4,8 – – –	4,2 – – –	4,0 – – –	4,5 – – –	3,6 – – –	4,0 – – –	4,8 – – –	4,1 – – –
Vid kompressoreffekt 50%	5,0 3,5 – –	3,8 2,9 – –	5,0 3,3 – –	4,8 4,3 – –	4,9 3,9 – –	6,4 3,6 – –	4,2 3,1 – –	4,9 3,4 – –	4,8 3,8 – –	5,4 3,7 – –	4,6 3,3 – –	4,6 3,9 – –	4,6 3,5 – –	4,5 2,8 – –
BULLER														
Utomhusdel	57–62 dB(A)[3]	61 dB (A)	63 dB(A)	61 dB (A)	62dB(A)	58 dB(A)	61 dB (A)	65 dB (A)	58–64 dB(A)[3]	59 dB (A)	64 dB(A)	59 dB (A)	69 dB (A)	65 dB (A)
Inomhusdel	41–57 dB(A)[3]	54 dB (A)	59 dB(A)	54 dB (A)	56dB(A)	57 dB(A)	49 dB (A)	49–58 dB (A)[3]	50–60 dB(A)[3]	59 dB (A)	41-62 dB(A)	55 dB (A)	51 dB (A)	58 dB (A)
PUMPENS YTTERMÅTT (B X H X D)														
Utomhusdel	73 x 54 x 27 cm	79 x 28 x 22 cm	80 x 32 x 32 cm	78 x 54 x 30 cm	72 x 54 x 29 cm	78 x 54 x 30 cm	62 x 55 x 30 cm	78 x 55 x 28 cm	78 x 54 x 28 cm	79 x 55 x 29 cm	80 x 32 x 32 cm	72 x 54 x 30 cm	80 x 56 x 28 cm	79 x 57 x 27 cm
Inomhusdel	81 x 28 x 24 cm	86 x 54 x 35 cm	80 x 30 x 27 cm	78 x 30 x 20 cm	84 x 30 x 26 cm	87 x 30 x 21 cm	82 x 29 x 19 cm	82 x 30 x 24 cm	79 x 28 x 20 cm	79 x 25 x 21 cm	80 x 30 x 27 cm	81 x 25 x 25 cm	82 x 28 x 20 cm	90 x 30 x 20 cm
LÄGSTA UTOMHUSTEMPERATUR	–20°C	–20°C	–25°C	–20°C	–25°C	–20°C	–20°C	–20°C	Inbyggd säkerhetsfunktion möjliggör drift ned mot –30°C.	–20°C	–25°C	–20°C	–20°C	–20°C
BRUKSANVISNING	Bra.	Ej utvärderat.	Bra beskrivning.	Ej utvärderat.	Bra beskrivning.	Bra	Ej utvärderad.	Bra.	Bra beskrivning.	Bra.	Bra beskrivning.	Ej utvärderad.	Bra.	Bra.
P-MÄRKT	Ja	Nej	Produkten granskas för P- märkning	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Produkten granskas för P- märkning	Nej	Ja	Ja
KÖLDMEDIUM	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Övrigt	Partikel- och luktborttagande filter samt plasmaclusterfilter.	Mikrofilter + joniserande filer.	Har grundfilter och Duo-plasmafilter.	Duo-plasmafilter.	Kombinerat allergi- och bakteriefilter + deodoriserande filter.	[illegible]	Grundfilter och finfilter.	Partikel- och luktborttagande filter samt plasmaclusterfilter.	Dammfilter-luktförmmande. Plastmaclusteraktiv luftrening. Har 10°C underhållsvärmefunktion.	Har 8°C underhållsvärmefunktion	Har grundfilter och Duo-plasmafilter.	Har antibakteriellt och deodoriserande filter.	Har grundfilter och finfilter.	Grundfilter, finfilter joniserings-generator.

Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för Energimyndigheten. Effektiviteten har provats enligt gällande standarder EN 14511 och CEN/TS 14825. I standarden angas –15 ° som lägsta provpunkt. Ett streck (–) i tabellen betyder att mätpunkten inte är uppnått. Ljudeffektnivån har uppmätts enligt standarden EN ISO 3747.

PRIS, CIRKA: Från återförsäljare eller generalagent. De flesta värmepumpar säljs inklusive installation.

EFFEKT/VÄRMEKAPACITET: Uppmätt vid utomhustemperatur +7°C och inomhustemperatur +20°C.

ENERGIBESPARING I OLIKA ORTER OCH HUS: Beräknat utifrån årsmedeltemperaturerna och årsvärmefaktorerna i Malmö, Borås och Luleå, och med sådan planlösning att värmen når alla rum. Den verkliga besparingen blir dock mindre eftersom testet baseras på bästa tänkbara förhållanden. Energibesparingen är beräknad jämfört med direktverkande el. Energibehovet avser endast husets uppvärmning. Uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer.

AVGIVEN VÄRMEEFFEKT, KW: Inomhusdelens värme vid +20°C inomhustemperatur, på högsta fläkthastighet, luftriktaren på lägsta luftmotstånd och med grovfilter.

Provningen gjordes vid olika utomhustemperaturer, varierande relativ luftfuktighet och avgivna värmeeffekter vid 100, 75 och 50 procent kompressoreffekt. Alla de testade luft luftvärmepumparna är varvtalsreglerade, vilket kallas inverter. Genom att reglera varvtalet regleras kompressoreffekten. Vid lägre varvtal blir pumpen mer effektiv.

VÄRMEFAKTOR, COP (Coefficient of Performance): Värmepumpens effektivitet i förhållande till den el den drar. Provningen gjordes vid olika utomhustemperaturer, varierande relativ luftfuktighet och avgivna värmeeffekter vid 100, 75 och 50 procent kompressoreffekt. Vid högre utomhustemperaturer ökar värmefaktorn och den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn.

BULLER: Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A). Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på max luftflöde. För några värmepumpar anges buller även vid minsta luftflödet.

PUMPENS MÅTT: Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg, 10 till 20 cm.

LÄGSTA UTOMHUSTEMPERATUR: Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren rekommenderar. Lägre temperaturer än –15° C har inte ingått i testet.

BRUKSANVISNING: Här undersöks läsbarhet, innehåll och relevans.

P-MÄRKT: Att värmepumpen är P-märkt betyder att den uppfyller SP:s, Sveriges Tekniska Forskningsinstituts, krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och kvalitetssäkrad tillverkning. Se www.sp.se för mer information.

KÖLDMEDIUM: Vätskan eller gasen som för värme från utomhusdelen till inomhusdelen. R410A och R407C är utan klor men ökar växthuseffekten om de läcker ut.

Källa: Energimyndigheten 2007