

Luftluftvärmepumpar - Sanyo

SAP-K/CRV123EHN

Tillverkare	Ahlsell AB
Pris (med moms)	21 900 kr
Testad	September 2005
Energibesparing i olika orter och hus	
Årsmedeltemperatur +8°C	
Uppvärmningsbehov	9 100 kWh/år
Årsvärmefaktor	3,2
Energibesparing	6 300 kWh/år
Uppvärmningsbehov	16 600 kWh/år
Årsvärmefaktor	2,6
Energibesparing	10 100 kWh/år
Energibesparing i olika orter och hus	
Årsmedeltemperatur +6,1°C	
Uppvärmningsbehov	11 000 kWh/år
Årsvärmefaktor	2,8
Energibesparing	7 100 kWh/år
Uppvärmningsbehov	20 000 kWh/år
Årsvärmefaktor	2,2
Energibesparing	11 100 kWh/år
Energibesparing i olika orter och hus	
Årsmedeltemperatur +1,3°C	
Uppvärmningsbehov	15 400 kWh/år
Årsvärmefaktor	2,2
Energibesparing	8 300 kWh/år
Uppvärmningsbehov	28 000 kWh/år
Årsvärmefaktor	1,8
Energibesparing	12 100 kWh/år